

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1070694

Výrobek: Pojistky válcové

Typ: PV 10, PV 14, PV 22 aM,gG

Jmenovité hodnoty: 0,25-125 A, 500/400 V AC, 250 V DC, aM; 2-100 A, 500 V AC, 250 V DC, gG

Objednavatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 702745-01/01 ze dne: 23.08.2007

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60269-1:00 ed.2+A1:05, ČSN EN 60269-2:96+6:97+A1:00+A2:02, ČSN 354701-2-1:06 ed.8

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.8.2010

31.8.2007

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



* C E R / 1 0 7 0 6 9 4 *

702745-01