

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1070839

Výrobek: Jistič

Typ: BD 250N, BD 250S (v odnímatelném a výsuvném provedení)

Jmenovité hodnoty: $U_e = 690$ V, $I_u = 250$ A, 50/60 Hz, $I_{cs} = 8$ kA

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 703776-01/01 ze dne: 12.10.2007

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-1:05 ed. 3, ČSN EN 60947-2:04+Z1:04, ČSN EN 60947-2:07 ed. 3+1:07

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2010

19.10.2007

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce

razítko



703776-01