

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1090456

Výrobek: Ruční pohon

Typ: RP-BD-CK 10, RP-BD-CK 20, RP-BD-CK 21, RP-BHD-CP 10, RP-BHD-CP 20, RP-BHD-CP 21, RP-BHD-CN 10, RP-BHD-CN 11, RP-BHD-CN 20, RP-BHD-CN 21, RP-BHD-CH 10, RP-BHD-CH 20

Jmenovité hodnoty: ---

Objednavatel: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 902022-01/01 ze dne: 22.05.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-1 ed.4:2008 čl.7.1.2.2, 7.1.12, 8.2.3, 5.2, 8.3.3.7.1,
ČSN EN 60947-2 ed.3:2007 čl.8.3.3.3.3.

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 902022 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2012

2.6.2009

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



902022-01